



**LESTAR Sp. z o.o.**  
Opacz, ul. Klonowa 49  
05-816 Michałowice  
Tel. 022 7230003  
Fax. 022 7230003 w.107

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR 01/LE/06

w zakresie Dyrektyw LVD 73/23/EEC i 89/336/EEC

### LESTAR SP. z O.O.

Opacz, ul. Klonowa 49, 05-816 Michałowice

oświadczamy, że wyrób

#### Zasilacz awaryjny LESTAR typy (odmiany)

TSR-1100, TS-1100, TS-1500

do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z n/w dyrektywami:

- dyrektywa niskonapięciowa LVD 73/23/EEC ze zmianą 93/68/EEC.
- dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC ze zmianą 93/68/EEC

Normy i/lub dokumentacje techniczne, lub ich części, zastosowane do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności:

- normy zharmonizowane i międzynarodowe:

Numer	Wydanie	Tytuł
PN-EN 62040-1-1	2003(U)	Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS). Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów
PN-EN 50091-2	2002 (U)	Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono na wyrób oznaczenie CE: 06.

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

*Andrzej Rączkowski*  
Andrzej Rączkowski

*Opacz, 2006.02.22*

Miejsce i data wystawienia

.....  
imię, nazwisko i podpis lub równoważne dane  
osoby upoważnionej